

Warszawa, dnia 17.11.2022 r.

UNIwersytet WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
faks: (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania WF-37-44/22 pn. Dostawa mobilnego pomieszczenia CLEANROOM wraz z jego montażem prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W oparciu o art. 253 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym zostało rozstrzygnięte.

JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA

numer oferty: 2

nazwa (firma) i adres: Cleanproject Sp. z o.o. Sp. k., Aleja Krakowska 110/114, Budynek B-25, 02-256 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: oferta, złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę, spełniła wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w postępowaniu.

INFORMACJA O OFERCIE ODRZUCONEJ

Działając w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: RENEX - PREDRAG TOPIC, Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w art. 5 § 1 ust. 2 pkt 5 SWZ wymagał, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył:

Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu, który składał się na treść oferty i nie było możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli wykonawca nie złoży tego dokumentu. W przypadku jeśli przedmiot zamówienia lub jego element nie posiada numeru katalogowego (jest wykonywany na zamówienie), w ofercie należy wyraźnie o tym poinformować oraz jeśli to możliwe – podać inne oznaczenia identyfikacyjne (Oferty, w których te dane zostaną pominięte, zostaną odrzucone).

Z powyższego postanowienia SWZ w sposób jasny i nie budzący wątpliwości wynika, że Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu składa się na treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia. W związku z powyższym tak zaklasyfikowany dokument (Szczegółowy opis techniczny) nie podlega jakimkolwiek uzupełnieniom, co wyklucza także możliwość dopytywania o znaczenie pewnych sformułowań ujętych w tym dokumencie, co doprowadziłoby do zmiany treści oferty.

Ponadto zgodnie z zał. nr 1 do SWZ Zamawiający wymagał, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał poniższe parametry i funkcjonalności:

1. Mobilne pomieszczenie CLEANROOM, powierzchnia 24 m² (4 m x 6 m), wysokość użytkowa 3 m.

2. Dwie ściany zewnętrzne typu „hardwall” (bok dłuższy), dwie ściany zewnętrzne (bok krótszy) typu „hardwall” z kurtynami paskowymi „softwall” o wymiarach 2,5 m x 2,5 m (kurtyny przezroczyste w wersji ESD).
3. Zamontowane koła w wykonaniu ESD w ilości niezbędnej do prawidłowego przesuwania pomieszczenia. Wymagany niski prześwit od podłogi.
4. Cyrkulacja powietrza: nawiew laminarny poprzez sufit pomieszczenia.
5. Kontrola zanieczyszczeń: co najmniej 2 jednostki filtrowentylacyjne z filtrami HEPA i regulacją prędkości obrotowej. Wymiary co najmniej: 1200 x 600 mm.
6. Klasa czystości: ISO-8.
7. Oświetlenie sufitowe typu LED.
8. Gniazda elektryczne: 4 poczwórne gniazda typu E. Po 2 na każdym dłuższym boku.
9. Montaż na miejscu.

Wykonawca złożył wraz z ofertą m.in. specyfikację, w której umieścił następujące dane i informacje:

Pomieszczenie o podwyższonej czystości typu Clean Box o wymiarach 4 x 6 x 3 m

Przeznaczone do stosowania w klasie ISO 8 według normy PN-EN ISO 14644-1

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych malowana proszkowo farbą ESD

- konstrukcja wyposażona w koła transportowe w wykonaniu ESD w ilości niezbędnej do poprawnego funkcjonowania mobilnego cleanbox

- wypełnienie ścian góra – folia PVC ESD 0,3 mm

- wypełnienie ścian dół – blacha stalowa 1,0 mm malowana proszkowo farbą ESD

- sufit blacha stalowa 1,0 mm malowana proszkowo farbą ESD

- filtrowentylator FFU z filtrem absolutnym H13 - wydajność 800-1000 m³/h 3 szt.

- sterownik filtrowentylatorów i oświetlenia 1 szt.

- oświetlenie LED 8 szt. natężenie światła min. 700 lux

- instalacja elektryczna według URS klienta + wymagane pomiary elektryczne

- kurtyny/lamele w przejściach 15 m²

- sprawdzenie poprawności działania CB oraz pomiary czystości pyłowej powietrza

Zamawiający porównując wymagania techniczne z SWZ z ofertą Wykonawcy odnalazł poniższe braki lub różnice w dokumentacji:

1. Zamawiający wymagał dwóch ścian zewnętrznych typu „hardwall” (bok dłuższy), dwie ściany zewnętrzne (bok krótszy) typu „hardwall” z kurtynami paskowymi „softwall” o wymiarach 2,5 m x 2,5 m (kurtyny przezroczyste w wersji ESD).

W specyfikacji przesłanej przez Wykonawcę, Zamawiający nie odnalazł danych, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazywałyby chociażby na wymiary 2,5 m x 2,5 m. Zamawiający nie może się domyslać o co chodziło Wykonawcy i w sposób rozszerzający interpretować informacji ujętych w ofercie. Zamawiający żądał konkretnych wymiarów kurtyn, a w ofercie Wykonawcy brak jest odniesienia do tych parametrów, a zatem brak jest możliwości uzupełnić oferty w ślad za wyjaśnieniami, o które mógłby zapytać Zamawiający.

2. Zamawiający wymagał kontroli zanieczyszczeń: co najmniej 2 jednostki filtrowentylacyjne z filtrami HEPA i regulacją prędkości obrotowej. Wymiary co najmniej: 1200 x 600 mm.

W specyfikacji przesłanej przez Wykonawcę, Zamawiający nie odnalazł danych, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazywałyby chociażby na wymiary 1200 x 600 mm. Zamawiający nie może w sposób rozszerzający interpretować informacji ujętych w ofercie. Tym samym wyklucza to możliwość dopytywania Wykonawcy o te kwestie, ponieważ stanowiłoby to uzupełnienie treści oferty, co jest ustawowo zabronione.

Zamawiający chciałbym wyraźnie podkreślić, że ciąży na nim obowiązek rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ślad za tym nakazem, Zamawiający wyjaśnia treść złożonej oferty w celu uzyskania dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości, niejasności co do treści złożonej oferty pozwoli Zamawiającemu dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty. Uzyskane dodatkowe informacje (wyjaśnienia) nie mogą jednak zmienić treści oferty.

Wyjaśnienia muszą zatem ograniczać się wyłącznie do wskazania sposobu rozumienia treści zawartych w złożonej ofercie, nie mogą natomiast jej rozszerzać ani ograniczać.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niemniej jednak Zamawiający nie ma obowiązku wyjaśniania treści oferty w sytuacji, gdy ta podlega odrzuceniu. Wyżej przywołany przypadek miał miejsce w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższą argumentacją Zamawiający odrzuca ofertę, jako niezgodną z SWZ.

PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Numer oferty	Nazwa (firma) wykonawcy	Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto”	Punktacja w kryterium „Termin realizacji zamówienia”	Łączna punktacja
1	RENEX - PREDRAG TOPIC Al. Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek	-	-	-
2	Cleanproject Sp. z o.o. Sp. k. Aleja Krakowska 110/114 Budynek B-25 02-256 Warszawa	60,00	40,00	100,00

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem